



Durante la mañana del 26 de agosto de 2022, en la provincia Santiago de Cuba, alcanzamos una afectación de 100 MW, por déficit de capacidad de generación. Fueron afectados en el horario de 8:00 am a 1:00 pm, los siguientes circuitos correspondientes al Bloque 1, según esquema de rotación:

- Circuitos 3, 7, 14 + 15, 20 y 24 de Stgo.
- Circuito 2 de Palma Soriano.
- Línea 5390 de Songo La Maya (Circuito 2)
- Líneas 5395 de San Luis.
- Línea 4390 de Palma Soriano.
- Línea 4395 Contra maestre, Baire y III Frente.

En este horario y debido a la salida de la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, tuvimos un aumento en el déficit por capacidad de generación, afectándose los Circuitos 9, 11 y 17 de Stgo (Priorizados).

En la tarde, según la programación, deben ser afectos, en el horario de 1:00 pm a 6:00 pm, los siguientes circuitos del Bloque 2:

- Circuito 1+2, 8, 12, 13, 15 (Pastorita), 19, 21, 22, 23, 25 y 26 de Stgo. De Cuba

- Línea 5975 Baconao.
- S/Songo.
- Línea 5335 de Guamá.
- Circuito 4 de Palma.
- Línea 5390 Sección II Frente.
- Línea 5380 de Mella.
- Línea 4385 Secc/Palma Soriano (El Pilar, Aduana, Yarayabo, Dos Palma Caracol)

Ya en la noche, serán afectados, según la programación, en el horario de 6:00 pm a 10:00pm, los siguientes circuitos, que conforman el Bloque 1:

- Circuito 3, 7, 14 + 15, 16, 20 y 24 de Stgo de Cuba.
- Línea 5330 y 5340 de Stgo.
- Línea 5395 y 5385 de San Luis.
- Línea 4390 de Palma Soriano.
- Línea 4395 Contramaestre, Baire y III Frente.
- Circuito 1 y 2 de Palma Soriano.
- Línea 5390 Sección Songo La Maya.

Al cierre de esta información tenemos una afectación de 46 MW, por déficit de capacidad de generación.